



ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด  
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เครื่อง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ  
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เครื่อง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น


ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลวัตต์  
สำหรับโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  
บริษัท ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๘๕,๑๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสงกรานต์ ไหมชุม)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>ที่ สป๑๐๓๓.๓๐๑/๖๗๗๔ วันที่ 30 มี.ค 2566</p>	<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสะเดา ที่อยู่ ๑๑๐ ถ.ปาดังเบซาร์ตำบล สะเดา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา</p>
<p>เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท ไทยเทค เอนเนอเรเตอร์ จำกัด</p> <p>ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</li> <li><input type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</li> <li><input type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด</li> <li><input type="radio"/> ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> ยกเลิกรายการพิจารณา</p>	
<p><b>การอุทธรณ์</b></p>	
<p>หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒) ต่อโรงพยาบาลสะเดา ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ <a href="http://www.gprocurement.go.th">www.gprocurement.go.th</a> วันที่</p>	
<p>30 มี.ค 2566</p> <p>โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๗ ๕๕๕๔-๕ ทั่วไป ๒๐๒ โทรสาร</p>	<p>ขอแสดงความนับถือ</p> <p></p> <p>(นายสงกรานต์ ไหมชุม) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา</p>


อ. น. ๒  
๗๕

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>ที่ สป๑๐๓๓.๓๐๑/ ๒๗๒๖ วันที่ 30 สค 2566</p>	<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสะเดา ที่อยู่ ๑๑๐ ถ.ปาดังเบซาร์ตำบล สะเดา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา</p>
<p>เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท ไอยรา อินเทอร์เน็ต จำกัด</p> <p>ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก</p> <p><input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p><input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก</p> <p><input checked="" type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p><input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด</p> <p><input type="radio"/> ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> มีความสมบัติไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ</p> <p><input type="checkbox"/> ยกเลิกรายการพิจารณา</p>	
<p><b>การอุทธรณ์</b></p>	
<p>หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อข ๒) ต่อโรงพยาบาลสะเดา ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ <a href="http://www.sprocurement.go.th">www.sprocurement.go.th</a> วันที่ 30 สค 2566</p>	
<p>โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๘๘๘๔-๕ ต่อ ๒๐๒ โทรสาร</p>	<p>ขอแสดงความนับถือ</p> <p></p> <p>(นายสงกรานต์ ไหมชุม) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา</p>



แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>ที่ ๗๑๐๓๓.๓๐๑/๒๗๒๖ วันที่ 30 มี.ค. 2566</p>	<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสะเดา ที่อยู่ ๑๑๐ ถ.ปาดังเบซาร์ตำบล สะเดา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา</p>
<p>เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด</p> <p>ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</li> <li><input type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก             <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</li> <li><input type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด</li> <li><input type="radio"/> ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้                     <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> ยกเลิกรายการพิจารณา</li> </ul>	
<p><b>การอุทธรณ์</b></p>	
<p>หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อข ๒) ต่อโรงพยาบาลสะเดา ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ <a href="http://www.gprocurement.go.th">www.gprocurement.go.th</a> วันที่ 30 มี.ค. 2566</p>	
<p style="text-align: center;">ขอแสดงความนับถือ</p> <div style="text-align: center;">               (นายสงกรานต์ ไหมชุม)              นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน              ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๗ ๕๕๕๕-๕ คีย์ ๒๐๒</p> <p>โทรสาร</p> </div>	

อัคร

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>ที่ สป๐๐๓๓.๓๐๑ / ๖๗๓๗ วันที่ 30 สค 2566</p>	<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสะเดา ที่อยู่ ๑๑๐ ถ.ปาดังเบซาร์ตำบล สะเดา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา</p>
<p>เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท มัลติเฟส คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</li> <li><input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</li> <li><input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด</li> <li><input checked="" type="radio"/> ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้                     <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> มีความสมบัติไม่ครบถ้วน</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> ยกเลิกรายการพิจารณา</li> </ul>	
<p>ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ ดังนี้</p>	
<p><a href="#">แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา.pdf</a></p>	
<p>การอุทธรณ์</p>	
<p>หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (๑๕ ๒) ต่อโรงพยาบาลสะเดา ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ <a href="http://www.gprocurement.go.th">www.gprocurement.go.th</a> วันที่ 30 สค 2566</p>	

ขอแสดงความนับถือ



(นายสงกรานต์ ไหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๓๓ ๘๘๘๔-๕ ต่อ ๒๐๒

โทรสาร



แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

เลขที่โครงการ : ๖๖๐๒๗๒๔๓๖๗๕

ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เครื่อง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๗๕๕๕๕๒๐๐๐๐๙๐ ชื่อผู้เสนอราคา บริษัท มัลติเฟส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการพิจารณา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เครื่อง

๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เหตุผล แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้อง

ข้อ ๓ คุณลักษณะทั่วไป

ข้อ ๓.๙ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generating Set) จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เคยมีการติดตั้งใช้งานภายในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือหน่วยงานทางการแพทย์มาแล้ว โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา ซึ่งผู้เสนอราคาไม่แสดงเอกสารรับรองที่ยืนยันได้ว่าชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generating Set) ยี่ห้อ Multiphase Power ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เคยมีการติดตั้งใช้งานภายในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือหน่วยงานทางการแพทย์จริงตามเอกสารหน้าที่ ๒๐๙ - ๒๒๙ เนื่องจากเอกสารที่นำเสนอเป็นเพียงใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อระหว่างบริษัทฯ เท่านั้น

ข้อ ๔ คุณลักษณะทางเทคนิค


ข้อ ๔.๒.๔ การควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นแบบ Solid State ที่มีค่า Voltage Regulation ต้องไม่เกินกว่า  $\pm 1\%$  จาก NO LOAD ถึง FULL LOAD ที่เพาเวอร์แฟคเตอร์มีค่าระหว่าง ๐.๘ ถึง ๑ ที่ความเร็วรอบ ๑๕๐๐ รอบ/นาที  $\pm 5\%$  หรือดีกว่า ซึ่งผู้เสนอราคา ได้นำเสนอตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายี่ห้อ Leroy Somer รุ่น TAL A๔๔ E ตามเอกสารหน้าที่ ๑๘ ตามเอกสารแคตตาล็อก Generator Set ระบุค่า AVR Regulation Range  $\pm 1\%$  with  $4\%$  Engine Governor แต่ตามเอกสารผู้ผลิตตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายี่ห้อ Leroy Somer ในหน้าที่ ๓๘ ได้ระบุค่า Voltage Regulation(\*)  $\pm 1\%$  ซึ่งเป็นสภาวะ Steady state (สภาวะคงที่ไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงของโหลดไฟฟ้า) จึงไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อนี้ที่ต้องมีค่า Voltage Regulation ต้องไม่เกินกว่า  $\pm 1\%$  จาก NO LOAD ถึง FULL LOAD เนื่องด้วยการใช้ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงโหลดอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องใช้ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีค่า Voltage Regulation  $\pm 1\%$  ที่สภาวะ NO LOAD ถึง FULL LOAD (โหลดไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา) เพื่อรองรับต่อการใช้งานที่เหมาะสมของหน่วยงาน ดังนั้น ผู้เสนอราคา จึงไม่ผ่านตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อ ๔.๒.๔

ข้อ ๔.๒.๘ ต้องทนต่อการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัดสำหรับการสตาร์ทมอเตอร์ ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ % ของ กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามเอกสารหน้าที่ ๔๘ ของผู้เสนอราคา ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายี่ห้อ Leroy Somer รุ่น TAL A๔๔ E ไม่มีเอกสารยืนยันได้ว่าสามารถทนต่อการใช้งานกระแสเกินพิกัดสำหรับการสตาร์ทมอเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐% ของกระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด และตามเอกสารหน้าที่ ๓๘ ซึ่งเป็นแคตตาล็อกของผู้ผลิตได้มีระบุข้อความ Short - Circuit Current = ๒.๗ In : ๕ seconds(\*) หรือ ๒.๗ In : ๑๐ seconds ซึ่งไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ต้องทนอย่างน้อย ๓๐๐% ของกระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด (๓ In) ดังนั้น ผู้เสนอราคา จึงไม่ผ่านตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อ ๔.๒.๘

ลงชื่อ.....  
(นายสงกรานต์ โหมงุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ตำแหน่ง.....ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา.....


แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>ที่ ๒๐๓๓๓.๓๐๑/๓๗๕๐ วันที่ 30 ส.ค. 2566</p>	<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสะเดา ที่อยู่ ๑๑๐ ถ.ปาดังเบซาร์ตำบล สะเดา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา</p>
<p>เรื่อง ขอบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท สยามลักซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p> <p>ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก</p> <p><input type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p><input type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก</p> <p><input checked="" type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p><input type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด</p> <p><input type="radio"/> ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ</p> <p><input type="checkbox"/> ยกเลิกรายการพิจารณา</p>	
<p><b>การอุทธรณ์</b></p>	
<p>หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒) ต่อโรงพยาบาลสะเดา ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ <a href="http://www.gprocurement.go.th">www.gprocurement.go.th</a> วันที่ 30 ส.ค. 2566</p>	
<p>ขอแสดงความนับถือ</p> <p></p> <p>(นายสงกรานต์ ไหมชุม) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา</p>	
<p>โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๓ ๕๕๕๕-๕-๓๐๒ โทรสาร</p>	

*(Handwritten signature and initials)*




แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>ที่ ๒๒๐๓๓.๓๐๑/ ๖๗๓๕ วันที่ 30 ส.ค. 2566</p>	<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสะเดา ที่อยู่ ๑๑๐ ถ.ปาดังเบซาร์ตำบล สะเดา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา</p>
<p>เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท ชูไฟเทค จำกัด</p> <p>ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</li> <li><input type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก             <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</li> <li><input type="radio"/> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด</li> <li><input type="radio"/> ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้                     <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> ยกเลิกรายการพิจารณา</li> </ul>	
<p><b>การอุทธรณ์</b></p>	
<p>หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒) ต่อโรงพยาบาลสะเดา ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ <a href="http://www.gprocurement.go.th">www.gprocurement.go.th</a> วันที่ 30 ส.ค. 2566</p>	
<p>โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๗ ๔๔๔๔-๕ ต่อ ๒๐๒ โทรสาร</p>	<p>ขอแสดงความนับถือ</p>  <p>(นายสงกรานต์ ไทชุม)</p> <p>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา</p>

Handwritten signature and date: ๓๐/๘/๖๕

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>ที่ ๓๑๐๓๓๓.๓๐๑/๒๗/๒๓ วันที่ 30 สค 2566</p>	<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสะเดา ที่อยู่ ๑๑๐ ถ.ปาดังเบซาร์ตำบล สะเดา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา</p>
<p>เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท พิลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก</p> <p><input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎหมายกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p><input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก</p> <p><input checked="" type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎหมายกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p><input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด</p> <p><input type="radio"/> ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> มีความสมบัติไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ</p> <p><input type="checkbox"/> ยกเลิกรายการพิจารณา</p>	
<p><b>การอุทธรณ์</b></p>	
<p>หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อข ๒) ต่อโรงพยาบาลสะเดา ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ <a href="http://www.gprocurement.go.th">www.gprocurement.go.th</a> วันที่ 30 สค 2566</p>	
<p>ขอแสดงความนับถือ</p> <p></p> <p>(นายสงกรานต์ โจนชุม) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา</p>	
<p>โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๗ ๕๕๕๔-๕ ๒๐๒ โทรสาร</p>	

